



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione - delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA

N. 222 DEL 08/06/2016

OGGETTO: approvazione preventivo di spesa per la sostituzione della centralina di sollevamento centrale rilancio Pietrapirciata - ditta Piccolo Giuseppe.

Importo: €. 7.080,00 + iva

Settore acquedotto

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

Che con delibera n. 17 del 15.03.01, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con nota, pervenuta al prot. di ASM il 09/05/2016 al n. 1665, il responsabile del servizio acquedotto Sig. Biagio Andò, ha comunicato il mancato funzionamento della pompa di sollevamento ubicata nella centrale di rilancio di Pietrapirciata;

che a tale scopo è necessario, indispensabile ed urgente dover provvedere alla sostituzione dell'avviatore di tipo SOFTSTART che comanda il motore, onde evitare la sospensione dell'erogazione della fornitura dell'acqua potabile a parte della città di Taormina;

che, pertanto, il responsabile del settore acquedotto ha provveduto ad effettuare una indagine di mercato, richiedendo preventivi di spesa alle ditte Piccolo Giuseppe e VE.M.A.S. di Vercoco Salvatore, ditte di fiducia di ASM;

che le ditte interpellate hanno presentato i seguenti preventivi:


ditta VE.M.A.S. di Salvatore Vercoco €. 11.450,00 oltre iva

ditta Piccolo Giuseppe €. 7.080,00 oltre iva

che la migliore offerta per ASM è quella presentata dalla ditta Piccolo Giuseppe ;

che, quindi, bisogna provvedere ad approvare il preventivo di spesa presentato dalla ditta Piccolo Giuseppe;

visto lo Statuto dell'Azienda;



Visto l'O.E.L.L. vigente in Sicilia

TUTTO CIO' PREMESSO

DETERMINA

1. Approvare, per i motivi in narrativa espressi, il preventivo di spesa presentato dalla ditta Piccolo Giuseppe per l'importo complessivo di €. 7.080,00 oltre iva di legge.
2. Liquidare e pagare, alla ditta Piccolo Giuseppe, a ricevimento fattura debitamente vistata per avvenuta fornitura ed esecuzione dei lavori dal responsabile del settore acquedotto, la somma complessiva di €. 7.080,00 oltre I.V.A. di legge
3. Trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Trasmettere la presente determina alla Giunta Municipale di Taormina.
5. Pubblicare la presente deliberazione sul sito aziendale di ASM..

Il responsabile del procedimento

Biagio Andò



Il Liquidatore

Dott. Agostino Pappalardo



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833

Settore Acquedotto

Taormina, ³¹ Maggio 2016

Al Liquidatore di A.S.M.
Dott. Agostino Pappalardo
Sede: Parcheggio Lumbi

Oggetto: sostituzione centralina softstart.

Si allegano preventivi per la sostituzione di n°1 centralina softstart nella centrale di sollevamento di Pietraperciata, Trappitello.

Il Responsabile
Settore Acquedotto
Andò Biagio
Andò Biagio



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA	
Prot. n.	1960
Data	31/05/2016
POSTA IN ARRIVO	

V
1/6/16
Ag. Pappalardo
este m. l. 2016
U. Pappalardo

**Officina Elettromeccanica
Giuseppe Piccolo**

94124-MESSINA - Via La Farina, 136 - Tel. 090 695433 - Fax 090 695534
Per. IVA 00113840837 - Cod. Fisc. PCC-GPP 47005 D622P
E-mail: ellim.piccolo@tin.it



ASACERT
ISO 9001:2008
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
OHSAS 18001:2007
HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

Preventivo n° 271/16

Messina 30/05/2016

Spett. Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
TAORMINA

Oggetto: Quadro El/pompa impianto Pietra Picciata

Come da sopralluogo effettuato presso Vostro impianto di sollevamento per la ricerca guasto si evince che l'avviatore **SOFT STARTERS** risulta guasto.
Per la riparazione del quadro elettrico necessita della sostituzione del **SOFT STARTERS** con un **amperaggio superiore** all'esistente e con caratteristiche di risparmio energetico.

N°01 SOFT STARTER TIPO CSD 820 -400-230-230- 820A

Riduzione corrente avviamento motore

- Gradualità della coppia
- Accelerazione e decelerazione graduale
- Software controllo pompe
- Scheda RS480 Modbus integrata
- Tastiera remotabile
- Protezione motore integrata
- Collegamento di linea o Inside Delta
- Max 4 avviamenti /ora
- OMOLOGATO R.I.Na.
- Protezione motore
- Protezione termica complete con memoria.
- Facile manutenzione
- Tastiera Integrata con possibilità di remotazione

CSD può funzionare anche in caso di guasto ai tiristori. Le schede ed i ventilatori sono facilmente sostituibili direttamente sull'impianto.

Per un costo.....€..6.290,00

Prestazione di manodopera per smontaggio del SOFT STARTER esistente, montaggio del nuovo, ricablaggio circuiti, programmazione e messa in funzione per dare l'opera in perfetta regola d'arte.

.....€..790,00

Prezzo soggetto a iva come per legge

LA DITTA

Firma

Giuseppe Piccolo
OFF. ELETTROMECCANICA
GIUSEPPE PICCOLO

VE. MA. S
DI SALVATORE
VERCOCO

prev.n 22

Del 25/05/2016

C. LE RIETI N° 10
P. IVA 04266840877 CF VRCSVT66B10A841V

TEL./FAX. 095 984311

CC.II.AA. 287042

email vermas.impianti@gmail.com

**Spett. AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA**

Acquedotto di taormina

Biagio Andò

OGGETTO PREVENTIVO DI SPESA PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE A SEGUITO VS. GENTILE RICHIESTA
SIAMO LIETI DI INOLTRARVI NOSTRA MIGLIORE QUOTAZIONE RELATIVA ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE
DEL SEGUENTE MATERIALE .

DESCRIZIONE : DEI RELATIVI MATERIALI .DA INSTALLARE PRESSO CENTRALE DI PIETRARERCIATA

- SOFTSTART DANFOOS DA 355 KW -400V avvio motore sollevamento acqua EURO 10.450,00
- Inoltre necessita lo smontaggio del vecchio softstart e il rimontaggio dentro lo stesso Armadio ,il tutto compreso le regolazioni. EURO 1000.00

L'occasione ci è gradita per porgere cordiali saluti ve.ma.s di vercoco salvatore

NB . Tutti i prezzi si intendono iva esclusa .



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833

Settore Acquedotto

Taormina, 18 Aprile 2016

Al Liquidatore di A.S.M.
Dott. Agostino Pappalardo
Sede: Parcheggio Lumbi

Oggetto: relazione di servizio, preventivi forniti in seguito al guasto verificatosi nella centrale di rilancio di Pietrapierciata.

Giorno 23 marzo 2016 verificato il mancato funzionamento della pompa ubicata nella centrale citata in oggetto: è stata contattata una ditta di fiducia di A.S.M. Piccolo G. che verificava il guasto a carico dell'avviatore di tipo Softstart che comanda il motore. La riparazione di questo dispositivo necessita della sua sostituzione. Per questo motivo sono stati richiesti i preventivi alle ditte: Piccolo Giuseppe e VE.MA.S di Vercoco Salvatore che si allegano.

Il Responsabile
Settore Acquedotto
Andò Biagio



DATA _____
POSTA IN ARRIVO

*V. G. A. De
15/4/16*

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA
Prot. n. 1665
Data 09/05/2016
POSTA IN ARRIVO