



Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

DETERMINA ASM N. 229/16 DEL 13.06.2016

OGGETTO: Sospensione attività estrattiva del vecchio pozzo trivellato S. Filomena - Trappitello.

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

Che in merito all'intorbidimento dell'acqua, destinata al consumo umano, proveniente dal pozzo S. Filomena - Trappitello, lamentata dagli abitanti della popolosa Frazione, il Genio Civile di Messina ha disposto un'attività ispettiva volta alla verifica delle cause.

Che in data 06/04/2016 si è svolto un incontro ed un'ispezione sui luoghi con i tecnici del Genio Civile di Messina, nota prot. n. 80516 del 27/04/2016 (prot. ASM n. 1533 del 28/04/2016).

Che con determina commissariale n. 12/11 del 07/11/2011, l'Ing. Agostino Sascaro è stato nominato esperto di ASM per la redazione della "perizia sullo stato dell'Impianto di Pubblico Acquedotto allo scopo d'individuare le cause delle frequenti interruzioni dell'approvvigionamento idrico cittadino ma, soprattutto, l'esistenza o meno di fonti d'inquinamento delle sorgenti e/o pozzi di prelievo di C.da S. Filomena - strana colorazione dell'acqua apparsa in diverse occasioni temporelesche nella rete pubblica di distribuzione".


Che con determina commissariale n. 38/11 del 21/12/2011, l'Ing. Agostino Sascaro è stato incaricato della direzione dei lavori di somma urgenza dell'impianto in questione.

Che lo stesso Ing. Agostino Sascaro con determina Sindacale n. 78 del 19/04/2016 è stato nominato esperto del Sindaco in materia di risorse idriche.

Che l'Ing. Agostino Sascaro, in data 17/05/2016 ha presentato al prot. n. 10138 del Comune di Taormina, una relazione sullo "Stato di fatto dell'impianto di captazione denominato Santa Filomena in territorio di Taormina", poi pervenuta a questa ASM, per competenza, con atto di trasmissione pervenuto al prot. n. 1875 del 24/05/2016.

Che questa ASM con nota prot. n. 2032 del 06/06/2016 ha chiesto allo stesso Consulente, Ing. Agostino Sascaro, oltre alla copia del "verbale di collaudo tecnico dei lavori per i quali" gli "era stata affidata la direzione dei lavori", notizie in merito alla mancata chiusura del pozzo trivellato interno.





Azienda Servizi Municipalizzati

TAORMINA

In liquidazione – delibera Consiglio Comunale n. 36 del 22.09.2011

Che in data 13/06/2016 è pervenuta al prot. n. 2113 di questa ASM comunicazione PEC da parte dell'Ing. Agostino Sascaro con la quale si consiglia l'immediata sospensione di ogni e qualsiasi attività estrattiva del vecchio pozzo trivellato interno, (smontaggio della colonna premente e relativa pompa di estrazione), provvedendo altresì all'immediato e continuo monitoraggio delle acque attinte dal pozzo gemello, che si allega alla presente determina.

Visto lo Statuto di ASM.

Visto l'O.EE.LL.

Tutto ciò premesso Determina di

- 1) Prendere atto di quanto comunicato dall'Esperto del Sindaco, Ing. Agostino Sascaro.
- 2) Sospendere, con effetto immediato, a scopo cautelare e a tutela della salute pubblica, l'attività estrattiva dal Pozzo S. Filomena – Trappitello, così come consigliato dall'esperto nominato dal Sindaco del Comune di Taormina, con il conseguente blocco dell'attingimento delle acque dal suddetto pozzo.
- 3) Provvedere allo smontaggio della colonna premente e della relativa pompa di estrazione.
- 4) Disporre l'immediato e continuo monitoraggio delle acque attinte dal pozzo gemello.
- 5) Trasmettere copia della presente determinazione al responsabile del settore acquedotto, sig. Biagio Andò, per gli adempimenti consequenziali di competenza.
- 6) Trasmettere copia del presente atto al Sig. Sindaco del Comune di Taormina, all'Ufficio del Genio Civile di Messina e all'Ing. Agostino Sascaro.
- 7) Trasmettere la presente determina al Consiglio Comunale alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo



Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Disservizio impianto S.filomena

Mittente: "Per conto di: agostinosascaro@pec.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

Data: 12/06/2016 10:44

A: asmtaormina@gigapec.it

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA	
Prot. n.	2113
Data	13/06/2016
POSTA IN ARRIVO	

Messaggio di posta certificata

Il giorno 12/06/2016 alle ore 10:44:15 (+0200) il messaggio "Disservizio impianto S.filomena" è stato inviato da "agostinosascaro@pec.it" indirizzato a:

● asmtaormina@gigapec.it

Il messaggio originale è incluso in allegato.

Identificativo messaggio: opec281.20160612104415.24892.04.1.62@pec.aruba.it

— postacert.eml —

Oggetto: Disservizio impianto S.filomena

Mittente: agostinosascaro@pec.it

Data: 12/06/2016 10:44

A: asmtaormina@gigapec.it

V. G. A. S.
VRG
13/06/16
[Signature]

● G. Commissario Dott. Agostino Pappalardo,

Preso atto del ripetersi della nota fenomenologia inquinante di cui il vecchio pozzo trivellato e' certamente una delle probabili conclamate cause, così come chiaramente indicato nelle ipotesi conclusive della nostra relazione di consulenza trasmessaLe dal Signor Sindaco di Taormina, onde evitare gravi ed imprevedibili danni alla popolazione, e' opportuno e consigliabile che la SV provveda all'immediata sospensione di ogni e qualsiasi attività estrattiva del suddetto pozzo, (smontaggio della colonna premente e relativa pompa di estrazione), provvedendo altresì all'immediato e continuo monitoraggio delle acque attinte dal pozzo gemello. Distinti saluti - Il consulente del Sindaco ing Agostino Sascaro

— Allegati: —