



DETERMINAZIONE

N. 325/16 DEL 07/09/2016

Oggetto: Approvazione preventivo di spesa per la fornitura e sostituzione della pompa centrale centrifuga con relativa necessaria manodopera presso l'impianto di sollevamento acqua potabile di Pietra Pirciata presentato dalla ditta Giuseppe Piccolo di Messina.

Settore: Acquedotto

Beneficiario: Officina elettromeccanica Giuseppe Piccolo

Importo: €. 24.000,00 oltre IVA


IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

Premesso:

che con delibera n. 17 del 15.03.01, il Comune di Taormina ha trasferito ad ASM l'esercizio delle attività di captazione, sollevamento, trasporto e distribuzione dell'acqua potabile di Taormina;

Che con nota del 04/07/2016, assunta al prot. di ASM in pari data al n. 2457, il responsabile del servizio acquedotto Sig. Biagio Andò, ha comunicato l'urgenza di dover effettuare la sostituzione della pompa centrifuga centrale con relativi lavori di montaggio, presso l'impianto di sollevamento acqua potabile di Pietra Pirciata nel territorio del Comune di Taormina, per poter effettuare la regolare distribuzione dell'acqua;





che a tale scopo, dopo aver effettuato una indagine di mercato, ha acquisito agli atti i seguenti preventivi di spesa:

| | |
|------------------------|------------------------|
| ditta Piccolo Giuseppe | €. 24.000,00 oltre IVA |
| ditta VE.M.A.S. | €. 23.280,00 oltre IVA |

che il responsabile acquedotto ha ritenuto congruo affidare la fornitura e l'esecuzione dei lavori alla ditta Piccolo Giuseppe per l'importo di €. 24.000,00 oltre IVA, anche se leggermente superiore a quella della ditta VE.M.A.S., poiché questa garantisce una maggiore e migliore prestazione e cioè la sostituzione del basamento parte pompa e motore, la modifica della tubazione di aspirazione pompa più una saldatura in opera sulla tubazione di mandata del diametro di 200 mm;

che si rende, pertanto, necessario, indispensabile ed urgente dover provvedere ad approvare il predetto preventivo di spesa presentato dalla Officina elettromeccanica Giuseppe Piccolo di Messina per l'importo di cui sopra;

che i lavori sono stati regolarmente eseguiti a regola d'arte in data 30.07.2016:

**Tutto ciò premesso
Determina**

1. Approvare, per i motivi in narrativa espressi, il preventivo di spesa presentato dalla ditta Officina elettromeccanica Giuseppe Piccolo di Messina, per la sostituzione della pompa centrifuga centrale con relativi lavori di montaggio, con la sostituzione del basamento parte pompa e motore, la modifica della tubazione di aspirazione pompa più una saldatura in opera sulla tubazione di mandata del diametro di 200 mm, presso l'impianto di sollevamento acqua potabile di Pietra Pirciata nel territorio del Comune di Taormina, per poter effettuare la regolare distribuzione dell'acqua, per l'importo di €. 24.000,00 oltre IVA di legge.
2. Di liquidare e pagare, alla ditta Officina elettromeccanica Giuseppe Piccolo di Messina, a ricevimento fattura debitamente vistata per l'avvenuta fornitura ed esecuzione dei lavori, dal responsabile del settore acquedotto, la somma **€. 24.000,00 oltre IVA.**
3. Di trasmettere la presente determinazione all'ufficio di ASM preposto all'emissione del relativo mandato di pagamento.
4. Di trasmettere la presente determinazione alla Giunta Municipale di Taormina.

Il responsabile del procedimento
Biagio Andò



Il Liquidazione
Agostino Pappalardo



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833

Settore Acquedotto

Taormina, 11 Agosto 2016

Al Liquidatore di A.S.M.
Dott. Agostino PAPPALARDO
Sede: Parcheggio Lumbi

Oggetto: Pompa nuova centrale di Pietra Pierciata.

Per la fornitura e montaggio della pompa nuova nella centrale di Pietra Pierciata: è stata affidata alla ditta PICCOLO G. al prezzo più alto dei preventivi presentati, perché ha garantito il lavoro nel modo più radicale, con la sostituzione del basamento parte pompa e motore, modifica tubazione d'aspirazione pompa più una saldatura in opera sulla tubazione di mandata del diametro di Ø 200 mm.

Il Responsabile
Settore Acquedotto
Andò Biagio

Andò Biagio





AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA



CITTA' DI TAORMINA

Part. I.V.A. 01982940833

Settore Acquedotto

Taormina, 04 Luglio 2016

Al Liquidatore A.S.M.
Dott. Agostino PAPPALARDO
Sede: Parcheggio Lumbi

Oggetto: **Pompa centrale di Pietraperciata**

Come da oggetto si allegano n°2 preventivi, per l'acquisto di n°1 pompa centrifuga: uno della ditta Piccolo Giuseppe e l'altro della ditta Ve.Ma.S. di Vercoco Salvatore.

Il Responsabile
Settore Acquedotto

Andò Biagio



AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA

Prot. N. 2457

Data 04/07/2016

POSTA IN ARRIVO

V. o
S. o
ber
ok
21/7/16
M

Officina Elettromeccanica Giuseppe Piccolo



ASACERT
ISO 9001:2008
QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

OHSAS 18001:2007
HEALTH & SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

98124 MESSINA - Via La Farina, 136 - Tel. 090 695433 - Fax 090 695534
Part. IVA 00113940837 - Cod. Fisc. PCC GPP 47C05 D622P

E-mail: elfim.piccolo@tin.it

| |
|--|
| Cliente Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI 98039 TAORMINA (ME) |
|--|

| Preventivo cliente | | | Data Preventivo | Nr. Preventivo | Pagina |
|--|---|---------|------------------|----------------|--------|
| Cliente CLJ04962 | Partita IVA / Codice Fiscale 01982940833 | /Agente | 30/06/2016 | 319 | 1 |
| Condizioni di pagamento D001 Rimessa Diretta df | | | Banca d'appoggio | | |

| STAZIONE SOLLEVAMENTO PIETRA PICCIATA. | | | | | |
|---|----|---|----------|-----------|----|
| <ul style="list-style-type: none"> • FORNITURA POMPA CENTRIFUGA TK150 MULTISTADIO ASSE NUDO CON 7 GIRANTI (+ TENUTA MECCANICA SIC.SIC-VITON). PREVALENZA H264MT. + 68L/SECONDO | NR | 1 | 15900,00 | 15.900,00 | 22 |
| <ul style="list-style-type: none"> • COSTRUZIONE BASAMENTO IN FERRO PER ACCOPIAMENTO POMPA TK CON VOSTRO MOTORE DA 315KW | NR | 1 | 3.900,00 | 3.900,00 | 22 |
| <ul style="list-style-type: none"> • PRESTAZIONE DI MANODOPERA PER ESECUZIONE DEI SEGUENTI LAVORI | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • DISACCOPIAMENTO MOTORE DA 315KW DALLA BASE ESISTENTE | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • SMONTAGGIO DELL PARTE IDRAULICA(POMPE) | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • DISMISSIONE DEL VECCHO BAAMENTO | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • MONTAGGIO DEL NUOCO BASAMENTO COMPRESO LE OPERE MURARIRE CON BASE CEMENTIZIE. | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • POSIZIONAMENTO SUL BASAMENTO POMPA E MOTORE COMPRESO I FORI DI FISSAGGIO, ALLINEAMENTO, COLLEGAMENTI CAVI ELETTRICI. | | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • ADATTAMENTO DELL' IMPIANTO IDRAULICO ASPIRAZIONE E MANDATA COMPRESO DI FLANGE TUBO, SALDATURE E OGNI ACCESSORIO NECESSARIO. | NR | 1 | 5800,00 | 5.800,00 | 22 |

SCONTO INCODIZIONATO € ..1400,00

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------|
| X ACCETTAZIONE | Totale merce | € 24.000,00 |
| | Prezzo soggetto a iva come per legge | |
| Distinti saluti | | |
| OFF. ELETTROMECCANICA GIUSEPPE PICCOLO | | |

Impianto di sollevamento
Pietra Perciata.

Oggetto Disfunzione elettropompe.

Il giorno 10/06/2016 dopo telefonata di richiesta d'intervento del Vs personale addetto all'impianto, ci siamo recati sul posto, constatando che l'elettropompa **BIRAGHI da 315 KW** si era fermata per sovraccarico termico.

Riscontrati cuscinetti rotti (rulli fusi), abbiamo iniziato ad eseguire lo smontaggio ma con esito negativo in quanto è stato necessario l'utilizzo della fiamma ossidrica per tagliare le camere esterne di cuscinetti con i rulli fusi.

Con il successivo intervento, liberate tutte le parti rotte, si constatava che con la rottura dei cuscinetti, il fuori linea dell'asse e le vibrazioni, si sono rovinare le bussole di rivestimento dell'albero destro e sinistro, pertanto abbiamo commissionato e comprato le stesse, alla casa madre.

Il giorno 22/06/2016 abbiamo iniziato con il montaggio delle bussole e dei nuovi cuscinetti, in corso d'opera a causa del consumo del disco di scivolamento e della controfaccia poste all'interno della pompa Biraghi da 315 KW si presenta un CONSUMO (USURA) di 9 mm, quindi si è dovuto tornire il coperchio e la boccola distanziale del cuscinetto destro. Il cuscinetto sinistro a causa consumo disco di scivolamento LAVORA con i rulli a SBALZO per 8 mm con possibilità di ROTTURA.

Allo stato e condizione in qui si trova l'elettropompa, NON POSSIAMO GARANTIRE l'esatta esecuzione dei lavori eseguiti.

N.B. Giorno 22/06/2016 mentre eravamo presenti nel centro per l'esecuzione dei lavori alla pompa BIRAGHI si è bloccata anche la pompa CAPRARI la quale a causa dell'eccessivo consumo delle giranti e diffusori, eccessive vibrazioni, i cuscinetti si sono rotti per l'ennesima volta, e sul posto non si può eseguire più nessun intervento di riparazione.

PIETRA PERCIATA

VE. MA. S

DI SALVATORE

VERCOCO

C. LE RIETI N° 10

P. IVA 04266840877 CF VRCSVT66B10A841V

TEL./FAX. 095 984311

CC.II.AA. 287042

email vemas.impianti@gmail.com

Preventivo

Del 30/06/2016

**Spett. AZIENDA SERVIZI
MUNICIPALIZZATI DI TAORMINA**

Acquedotto di taormina

Biagio Andò

ALLA C.A SIG. RESPONSABILE ACQUEDOTTO BIAGIO ANDO'

OGGETTO : Offerta elettropompa ad asse orizzontale

Seguito vostra gradita richiesta vi sottoponiamo in nome e per conto della –

CAPRARI S.P.A , Corpo pompa caprari mod PML 150HS11A – esecuzione ad alta prevalenza e giranti in bronzo .

Prezzo netto euro 21.280,00 + iva al 22%

Eventuale installazione . Smontaggio vecchia pompa e inserimento della nuova euro 2000,00.+iva 22%

Condizioni di fornitura :

resa : franco modena

consegna : 5\6 settimane

pagamento : da convenire nel reciproco interesse

validita : 30\08\2016

vi ringrazio per averci interpellato e rimanendo a vs. disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

porgiamo distinti saluti

ve.ma.s di vercoco salvatore

Biancavilla 30\06\2016



98124 MESSINA - Via La Farina, 136 - Tel. 090 695433 - Fax 090 695534

Part. IVA 0013940837 - Cod. Fisc. PCC GPP 47C05 D622P

E-mail: elfim.piccolo@tin.it

in copia Prof. P...

Intestazione fattura
Azienda Servizi Municipalizzati TAORMINA
VIA MARIO E NICOLO' GARIPOLI
98039 - TAORMINA (ME)
Italia

FATTURA

Data fattura: 03/08/2016
Nr. fattura: FO000082
Pagina: 1

Cliente: CLI04962
Partita IVA / Codice fiscale: 01982940833
Agente:

Condizioni di pagamento: Rimessa Diretta df
Banca d'appoggio:

| COD. ARTICOLO | DESCRIZIONE ARTICOLO | U.M. | QUANT. | PREZZO UNIT. | SC. | IMPORTO TOTALE | IVA |
|---------------|---|------|--------|--------------|-----|----------------|-----|
| PIC00005 | STAZIONE SOLLEVAMENTO PIETRA PIÇCIATA. RIF DDT 67 DEL 30/07/2016 Fornitura Pompa centrifuga TK150 multistadio asse nudo con 7 giranti (+ tenuta meccanica sic.sic-viton) PREVALENZA HT264 68L/SECONDO Totale | NR | 1 | 15.900,00 | | 15.900,00 | RC |
| PIC00005 | Costruzione basamento in ferro per accoppiamento pompa TK con Vostro motore da 315kw Prestazione di mandodopera per esecuzione dei seguenti lavori : Disaccoppiamento motore da 315kw dalla base esistente Smontaggio della parte idraulica (pompe) Dismissione del vecchio basamento Montaggio del nuovo basamento compreso le opere murarie con base cementizie. Posizionamento sul basamento pompa e motore compreso i fori di fissaggio , allineamento e collegamenti cavi elettrici Adattamento dell' impianto idraulico aspirazione e mandata compreso di flange tubo , saldature e ogni accessorio necessario | NR | 1 | 3.900,00 | | 3.900,00 | RC |
| PIC00005 | Per un totale | nr | 1 | 4.200,00 | | 4.200,00 | RC |

AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI TAORMINA
Prot. N. 2985
Data 03/08/2016
POSTA IN ARRIVO

Banca Carige (ME) IBAN IT55R034311650500000068480 " PER RITAD. PAGAMENTO APPLICH. D.LGS N°231 DEL 09/10/02" "IVA" PER CASSA AI SENSI DELL'ART. 32-BIS DEL D.L. 2012 N°83

| IVA | Importabile | Aliquota | Imposta | Totale merce | Sconto cassa % | Totale sconto cassa | Spese trasporto |
|--|-------------|----------|---------|-------------------------|----------------|---------------------|--------------------------|
| RC | 24.000,00 | | | 24.000,00 | | | |
| | | | | Totale esente 24.000,00 | Spese incasso | Spese bolli | Totale IVA |
| Esenzioni RC - :Operazione soggetta a reverse charge comma 6 art. 17 lettera a-ter D.P.R. N. 633/72 | | | | | | | Totale fattura 24.000,00 |
| | | | | | | | Acconto |
| | | | | | | | Netto a pagare 24.000,00 |

Scadenze: 31/08/2016 24.000,00

Handwritten signatures and notes at the bottom of the invoice.