



DETERMINA

N. 377/16 DEL 20/10/2016

OGGETTO: Attivazione e presidio cabina elettrica fiere

IL LIQUIDATORE

di ASM, dott. Agostino Pappalardo

PREMESSO

- che** ASM si trova in liquidazione come da delibera del Consiglio Comunale n. 32 del 22.09.2011;
- che** ASM gestisce, per conto del Comune di Taormina, la struttura pubblica adibita a parcheggio, denominata Lumbi;
- che** l'Azienda ha interesse che la medesima struttura, previo rilascio delle necessarie autorizzazioni, sia utilizzata per fini espositivi e fieristici;
- che** l'azienda dispone di una cabina elettrica, appositamente per le fiere e le manifestazioni che si svolgono al piano bus della struttura;
- che** a seguito di un sopralluogo, con nota prot. Asm n° 4618 del 11.10.2016 la ditta Saja, la quale ha già effettuato lavori per Asm, e conosce l'impianto in questione, ha informato Asm circa la messa a norma della cabina;
- che** la cabina in questione necessita di lavori di adeguamento e che in caso di guasto potrebbe compromettere il normale funzionamento delle fiere;
- che** con nota n° 4671 del 14.10.2016 viene inoltrato ulteriore sollecito, al Comune di Taormina, riguardante l'autorizzazione ai lavori di adeguamento;



rilevato che non si è ancora in possesso della relativa autorizzazione, e pertanto occorre un adeguato presidio della cabina oltre che della sua attivazione;

che con nota n° 4712 18.10.2016 la ditta Saja ha presentato un preventivo, per l'attivazione e il presidio, della cabina elettrica, con personale qualificato;

che con nota n° 4723 del 18.10.2016 si accetta il preventivo di € 280,00 oltre iva per l'attivazione e € 100,00 al giorno oltre iva, per la reperibilità entro un'ora dalla chiamata, per i giorni delle manifestazioni, 22, 23 e 24 ottobre 2016, " Gift Fair " - 29, 30 e 31 ottobre " Trinacria Oro " e 19, 20 e 21 novembre 2016 " Tener Expò " e alla somma finale si dovrà applicare uno sconto pari all'otto per cento come concordato;

visto lo Statuto di ASM;

visto l'O.EE.LL. vigente in Sicilia;

Tutto ciò premesso

DETERMINA

- 1) Di prendere atto della nota prot. Asm n° 4618 del 11.10.2016 della ditta Saja, della nota nota n° 4671 del 14.10.2016 e della nota di Asm, n° 4723 del 18.10.2016;
- 2) Di approvare il preventivo di € 280,00 oltre iva per l'attivazione e € 100,00 al giorno oltre iva, per la reperibilità entro un'ora dalla chiamata, per i giorni delle manifestazioni, 22, 23 e 24 ottobre 2016, " Gift Fair " - 29, 30 e 31 ottobre " Trinacria Oro " e 19, 20 e 21 novembre 2016 " Tener Expò " e alla somma finale si dovrà applicare uno sconto pari all'otto per cento come concordato;
- 3) Di autorizzare il pagamento dopo la presentazione di regolare fattura;
- 4) Trasmettere la presente, agli uffici amministrativi, per i dovuti adempimenti;
- 5) Trasmettere la presente alla Giunta Municipale del Comune di Taormina.



Azienda Servizi Municipalizzati
TAORMINA

Il responsabile del procedimento

Il Capo Unità Org. Tecnica

Sigl. Carmelo Portogallo



Il Liquidatore

Dott. Agostino Pappalardo



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**
(IN LIQUIDAZIONE- DELIBERA Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Prot. 4723

Taormina li 18.10.2016

Spett.le Electric Service
All'att.ne del Sig. Saja

Oggetto : attivazione e reperibilità cabina elettrica

Con la presente, per confermare quanto già anticipato telefonicamente, e con la quale si autorizza la sua proposta al protocollo di Asm n° 4712, e nello specifico:

- attivazione cabina importo €280,00 oltre iva;
- reperibilità interventi nei giorni di manifestazione, entro un'ora dalla chiamata, € 100,00 al giorno oltre iva.

Ai descritti importi dovrà essere applicato uno sconto pari all'otto per cento così come dichiarato nella stessa proposta.

Inoltre, i giorni a cui fa riferimento la reperibilità, sono così dettagliati:

- 22, 23, 24, 29, 30 e 31 ottobre 2016
- 19, 20 e 21 novembre 2016.

Cordiali saluti

Carmelo Portogallo
(Capo Unità Organizzativa Tecnica)

Sede e uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

<http://www.taorminaservizipubblici.it>
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**


(In Liquidazione- Delibera Consiglio Comunale n.36 del 22.09.2011)

Taormina li 18.10.2016

**Al Liquidatore ASM
Dott. Agostino Pappalardo**

Oggetto: preventivo attivazione e presidio cabina elettrica

Come da sua richiesta, apposta nella nota n° 4618 del 11.10.2016, ho provveduto a contattare il Signor Saja, richiedendo un preventivo meno oneroso per Asm, rispetto a quello trattato nella nota sopraccitata. Lo stesso ha subito provveduto ad inviare ulteriore offerta che allego alla presente.



U.C.U.O.T.
Sig. Carmelo Portogallo

V. n° 18/10/16
de. S. Saja
per assempit

Sede ed uffici presso Park Lumbi
Via Mario e Nicolò Garipoli
98039 Taormina (ME)
tel. 0942.683800

http:// www.taorminaservizipubblici.it
e-mail: info@taorminaservizipubblici.it
PEC: asmtaormina@gigapec.it



www.sajasrl.it
info@sajasrl.it
cell. 3487421734
uff. 0909943695

SAJA S.r.l.
Via Acquavena 1
98048 Spadafora (ME)
P.Iva 03326290834

Spett/le

A.S.M. Taormina
Via Garipoli
Taormina (ME)

a/c Salvo Spadaro

Oggetto : messa in servizio cabina di trasformazione MT/BT presso parcheggio Lumbi destinata al padiglione fiere.

Con la presente, si comunica che in data 04/10/2016 è stato fatto un sopralluogo preliminare, al fine di redigere offerta economica per la messa in servizio della cabina, di trasformazione MT/BT, per l'alimentazione degli impianti elettrici, destinati al padiglione fiere, piano terra del parcheggio Lumbi. Dopo ricognizione approssimativa, delle condizioni dell'impianto, abbiamo constatato che gli impianti BT esistenti presentano dei gravi vizi costruttivi: i quadri esistenti presentano delle barrature a vista, senza protezione alcuna e pieni di escrementi di topi.

Il gruppo elettrogeno è privo di quadro di scambio rete gruppo automatico, ed alimenta in parallelo all'alimentazione di rete il carico. inoltre non si è potuto accedere ai documenti di progetto, al momento non presenti in sede di sopralluogo.

Viste le condizioni di grave pericolosità, il quale risulterebbe che in assenza di rete elettrica bisogna:

- 1) staccare la rete del distributore in cabina,
- 2) avviare il gruppo elettrogeno nel locale gruppo,
- 3) recarsi al quadro generale BT ed alimentare il carico, uno alla volta,

il tutto senza commettere alcun errore, si impiega circa 10 minuti i quali gli edifici restano senza rete elettrica, lo stesso dicasi quando ritorna la rete del distributore, al contrario, bisogna fare tutti i passaggi fino all'inserimento dei vari circuiti, uno alla volta, operando in un quadro posto ad un'altezza non idonea e con barrature senza protezione.



www.sajasrl.it
info@sajasrl.it
cell. 3487421734
uff. 0909943695

SAJA S.r.l.
Via Acquavena 1
98048 Spadafora (ME)
P.Iva 03326290834

Per i problemi sopra riportati si consiglia un presidio tecnico, con personale tecnico specializzato durante le manifestazioni e comunque durante la messa in servizio di detti impianti.

Per la messa in servizio della cabina si chiede la somma di € 280,00 oltre iva.

Per un eventuale presidio tecnico si chiede il compenso di € 32,00 orarie oltre iva.

Per la reperibilità di intervento, con tecnico specializzato entro n. 1 ora dalla chiamata compresi festivi e prefestivi si chiede il compenso giornaliero di € 100,00 oltre Iva.

Visti i rapporti lavorativi intercorsi si applica ai su detti importi uno sconto del 8%


Ringraziandovi per la fiducia si porge

Distinti Saluti

Spadafora 05/10/2016

SAJA S.r.l.
Via Acquavena, n. 1
98048 SPADAFORA (ME)
P. IVA 03326290834





**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
DI TAORMINA
Settore di Pubblica Illuminazione**

Prot. N. 4671

Taormina, 14/10/2016

Al Responsabile dell'Area LL. PP. e Patrimonio
Ing. Massimo Puglisi

Al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria

Palazzo Comunale – SEDE-

OGGETTO: Ulteriore sollecito alla richiesta di autorizzazione ai lavori di adeguamento delle cabine elettriche MT/BT a servizio del parcheggio e del settore Fiere site presso il parcheggio Lumbi di Taormina.

Con la presente si sollecita un riscontro alle note inviate da ASM in data 24/03/2016 n. prot. 1120, 07/07/2016 n. prot. 2513 e del 27/09/2016, n. prot. 4422, relative ai lavori riguardanti la cabina elettrica del parcheggio Lumbi e quella ad uso del settore Fiere di ASM.

Si vuole altresì significare che i lavori non sono procrastinabili in quanto, un ulteriore guasto, potrebbe compromettere il normale funzionamento del parcheggio e lo svolgimento delle Fiere.

Si fa presente che il perdurare della situazione costringe ASM ad un ulteriore esborso economico per assicurare le dovute di condizioni di sicurezza, nonché le penali previste dall'Enel, stante la mancata messa a norma delle cabine elettriche in oggetto.

Cordiali saluti.

Responsabile Settore Pubblica Illuminazione
P. J. Spadaro Salvatore



Il Liquidatore
Dott. Agostino Pappalardo



www.sajasrl.it
info@sajasrl.it
cell. 3487421734
uff. 0909943695

SAJA S.r.l.
Via Acquavena 1
98048 Spadafora (ME)
P.Iva 03326290834

Per i problemi sopra riportati si consiglia un presidio tecnico, con personale tecnico specializzato durante le manifestazioni e comunque durante la messa in servizio di detti impianti.

Per la messa in servizio della cabina si chiede la somma di € 280,00 oltre iva.

Per un eventuale presidio tecnico si chiede il compenso di € 32,00 orarie oltre iva.

Visti i rapporti lavorativi intercorsi si applica ai su detti importi uno sconto del 8%

Ringraziandovi per la fiducia si porge
Distinti Saluti

Spadafora 05/10/2016

SAJA S.r.l.
Via Acquavena, n. 1
98048 SPADAFORA (ME)
P. IVA 03326290834

ed. 1h/X/16

Per sopralluogo

(B) deestricare → f. Spadafora

(C) e (D) → 8.10. Spadafora

(E) attivazione e messa in servizio
Sg. Trovatiello



www.sajasrl.it
info@sajasrl.it
cell. 3487421734
uff. 0909943695

V. 0 11/10/16 S 04
7.1. Spadaro S
de. Doc. Spadaro S
P.I. Acquavena I
98048 Spadaora (ME)
P.Iva 0332679083

**AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI
TAORMINA**
Prot. N. 4618
Data 11/10/2016
POSTA IN ARRIVO

Spett/le
A.S.M. Taormina
Via Garipoli
Taormina (ME)
a/c Salvo Spadaro

Selezione esclusiva del Comm. per la messa a norma

Oggetto : messa in servizio cabina di trasformazione MT/BT presso parcheggio Lumbi destinata al padiglione fiere.

Con la presente, si comunica che in data 04/10/2016 è stato fatto un sopralluogo preliminare, al fine di redigere offerta economica per la messa in servizio della cabina, di trasformazione MT/BT, per l'alimentazione degli impianti elettrici, destinati al padiglione fiere, piano terra del parcheggio Lumbi. Dopo ricognizione approssimativa, delle condizioni dell'impianto, abbiamo constatato che gli impianti BT esistenti presentano dei gravi vizi costruttivi: i quadri esistenti presentano delle barrature a vista, senza protezione alcuna e pieni di escrementi di topi.

Il gruppo elettrogeno è privo di quadro di scambio rete gruppo automatico, ed alimenta in parallelo all'alimentazione di rete il carico. inoltre non si è potuto accedere ai documenti di progetto, al momento non presenti in sede di sopralluogo.

Viste le condizioni di grave pericolosità, il quale risulterebbe che in assenza di rete elettrica bisogna:

- 1) staccare la rete del distributore in cabina,
 - 2) avviare il gruppo elettrogeno nel locale gruppo,
 - 3) recarsi al quadro generale BT ed alimentare il carico, uno alla volta,
- il tutto senza commettere alcun errore, si impiega circa 10 minuti i quali gli edifici restano senza rete elettrica, lo stesso dicasi quando ritorna la rete del distributore, al contrario, bisogna fare tutti i passaggi fino all'inserimento dei vari circuiti, uno alla volta, operando in un quadro posto ad un'altezza non idonea e con barrature senza protezione.

①
In loco
elettrica
HT

⑤
de
Ceccher